SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTŁOWNI GAZOWEJ O MOCY 144 kW



1. Kocioł gazowy kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania
2. Pompa kotłowa
3. Komplet kolektorów Dn 80
4. Zawór bezpieczeństwa
5. Sprzęgło hydrauliczne Dn 80
6. Czujnik temperatury zewnętrznej
7. Regulator temperatury
7a. Moduł komunikacyjny
8. Ogranicznik najniższego poziomu wody w kotle
9. Zawór kulowy odcinający Dn 65
10. Manometr
11. Zawór odcinający zabezpieczony przed niepowołanym zamknięciem
12. Rozdzielacz rurowy Dn 80
13. Stacja uzdatniania wody kotłowej z głowicą sterującą
14. Zawór zwrotny Dn 15
15. Filtr siatkowy z płukaniem wstecznym
16. Zawór antyskażeniowy
17. Zawór odcinający Dn 15
18. Zawór odcinający Dn 32
19. Zawór nadmiarowo-upustowy Dn 20
20. Zawór zwrotny Dn 32
21. Pompa obiegowa - inst. CO 1
22. Filtr siatkowy Dn 32
23. Zawór trójdrogowy z siłownikiem Dn 25
28. Zawór trójdrogowy z siłownikiem Dn 32
29. Zawór spustowy Dn 15
30. Naczynie wzbiorcze zamknięte
31. Zawór automatycznego napełniania
32. Połączenie elastyczne
24. Zawory odcinające Dn 50
25. Zawór zwrotny Dn 50
26. Pompa obiegowa - inst. CO 2
27. Filtr siatkowy Dn 50

inwestprojekt
Sp z o.o. 38-400 KROSNO ul. KRAKOWSKA 13
e-mail: inwestprojekt_krosno@interia.pl tel.(013) 432 43 32

TEMAT:	**Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Krośnie przy ul. Marii Konopnickiej 5 wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej i centralnego ogrzewania oraz instalacji elektrycznej w pomieszczeniu kotłowni (kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3).**	SKALA
		RYS. NR **6.**
ADRES BUD.:	KROSNO, ul. Marii Konopnickiej 5	
INWESTOR:	**GMINA KROSNO 38-400 KROSNO, ul. Lwowska 28a**	
TYTUŁ RYS.:	**SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTŁOWNI**	03. 2012
BRANŻA:	SANITARNA	
PROJEKTANT:	mgr inż. Jan Mišnlaklewicz — upr. nr 46-75	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Michał Kurcoń — upr. nr PDK/0031/POOS/10	