



OPIS:

- oprawa 2x58/840; IP65
- gniazdo jednofazowe natynkowe IP66
- łącznik natynkowy IP66;
- łącznik natynkowy IP66;
- oprawa świetlna 2X18W; IP65 z radarowym czujnikiem ruchu
- rozdzielnica IP65; kl II;

UWAGI:

- Ochrona przeciwporażeniowa-
 - samoczynne wyłączenie zasilania
 - obudowy w II klasie ochronności.
- Układ instalacji TN-S/TT-przystosować do sieci zewnętrznej
- Instalacja natynkowa w korytkach metalowych

inwestprojekt		Sp z o.o. 38-400 KROSNO ul. KRAKOWSKA 13 e-mail: inwestprojekt_krosno@interia.pl tel.(013) 432 43 32	
TEMAT:		Dopełnienie budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Krośnie przy ul. Marii Konopnickiej 5 wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej i centralnego ogrzewania oraz instalacji elektrycznej w pomieszczeniu kotłowni (kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3).	
		KROSNO, ul. Marii Konopnickiej 5	
ADRES BUD.:		GMINA KROSNO 38-400 KROSNO, ul. Lwowska 28a	
INWESTOR:		TYTUŁ RYS.: INSTALACJA ELEKTRYCZNA KOTŁOWNI	
BRANŻA:		ELEKTRYCZNA	
PROJEKTANT:		Imię, nr Bogusław Kozbiel	Upr. nr PDK0162PWCE06