

Rozdzielnica-TB
622x340x161; IP65; 36 mod



OPIS:

1. Układ instalacji TN-S/TT. przystosować do sieci zewnętrznej
2. Ochrona przeciwporażeniowa-
   -samoczynne wyłączenie zasilania
   -obudowy wykonane w II klasie ochronności
3. Ekrany przewodów połączyć w rozdzielnicy TB do szyny ochronnej PE
4. Metalowe obudowy urządzeń łączyć metalicznie poprzez mostki kablowe do szyny G.S.U. przewodem miedzianym LgY-16

inwestprojekt
Sp z o.o. 38-400 KROSNO ul. KRAKOWSKA 13
e-mail: inwestprojekt_krosno@interia.pl tel.(013) 432 43 32

TEMAT:	**Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Krośnie przy ul. Marii Konopnickiej 5 wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej i centralnego ogrzewania oraz instalacji elektrycznej w pomieszczeniu kotłowni (kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3).**	SKALA 1:50
ADRES BUD.:	KROSNO, ul. Marii Konopnickiej 5	RYS. NR **1.**
INWESTOR:	**GMINA KROSNO 38-400 KROSNO, ul. Lwowska 28a**	
TYTUŁ RYS.:	**SCHEMAT IDEOWY**	03. 2012
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	
PROJEKTANT:	**inż.** Bogusław Kozioł — upr. nr PDK/0192/PWOE/06	