

Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie  
Oddział - Zakład Gazowniczy w Jaśle  
Rejon Dystrybucji Gazu Krosno  
ul. Hutnicza 1, 38-400 Krosno  
tel. 13 4375 423, faks. 13 4375 422

MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W KROŚNIE  
UL. JANA I STANISŁAWA MAGURÓW 1  
38-409 KROSNO

Nasz znak: 3070/OWP1/271/11

Krosno, 2011-12-29

## WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobór paliwa gazowego – do 10 m<sup>3</sup>/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 2011-12-21 w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 22 lipca 2010 Nr 133 poz. 891, wydaje się następujące warunki przyłączenia do sieci gazowej:

- 1 Rodzaj paliwa: gaz z rodziny gazy ziemne, grupa wysokometanowe, symbol E, wg PN-C-04750.
- 2 Punkt wyjścia z systemu gazowego (miejsce dostawy i odbioru paliwa gazowego):  
*budynek oświatowy, Krosno, ul. Mirandoli Pika 3*
- 3 Cel wykorzystania paliwa gazowego:
  - A. Przygotowania posiłków
  - B. Podgrzewanie wody użytkowej
  - C. Centralnego ogrzewania
- 4 Dostawa i odbiór paliwa gazowego:

Moc przyłączeniowa: do	9,3	[m <sup>3</sup> /h]
Roczny odbiór paliwa gazowego	75000	[m <sup>3</sup> /rok]
- 5 Miejsce włączenia gazowej do czynnej sieci gazowej:
  - 5.1 Przyłącze istniejące niskie MOP=DP=10kPa
  - 5.2 Średnica kurka głównego DN50
  - 5.3 Lokalizacja Krosno, ul. Mirandoli Pika 3,
- 6 Ciśnienie paliwa gazowego wymagane w miejscu odbioru paliwa gazowego, określone we wniosku o wydanie warunków przyłączenia:
  - minimalne: - [kPa],
  - maksymalne: - [kPa]
- 7 Dyspozycyjne ciśnienie w miejscu włączenia do czynnej sieci gazowej
  - minimalne: 1.8 [kPa]
  - maksymalne: 2.5 [kPa]
- 8 Ciśnienie w miejscu dostawy i odbioru paliwa gazowego:
  - minimalne: 1,8 [kPa],
  - maksymalne: 2,5 [kPa]
- 9 Wymagania dotyczące kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
  - 9.1 Miejsce dostawy i odbioru: kurek główny
  - 9.2 Miejsce usytuowania kurka głównego: *kurek na budynku;*
  - 9.3 Miejsce usytuowania gazomierza: *wraz z kurkiem głównym;*
  - 9.4 Typ gazomierza: *G6 gazomierze miechowe - 1 szt. – istniejący, G6 – 1szt. – do likwidacji;*
  - 9.5 Rozstaw króćców gazomierza: 130 [mm]

- 9.6 Wymagania dotyczące redukcji: Brak
- 9.7 Inne wymagania: **Warunki dotyczą przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej. Likwidacja 1 szt. gazomierza G6 oraz wyniesienie układu pomiarowego na zewnętrzną ścianę budynku<sup>1</sup>.**
- 10 Granicę własności sieci gazowej Karpackiej Spółki Gazownictwa stanowi: kurek główny na przyłączy gazowym (zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociągu).
- 11 Wewnętrzna instalacja gazowa powinna być zaprojektowana i wykonana w trybie określonym Prawem budowlanym, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690) ze zmianami (Dz. U. z 2004r. Nr 109 poz. 1156) w oparciu o dokumentację techniczną, na którą uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę.
- 12 **Koszt przyłączenia ponosi przedsiębiorstwo gazownicze.**
- 13 Zakres przyłączenia obejmuje montaż gazomierza wraz z instalacją redukcji ciśnienia.
- 14 Przyłączane do sieci urządzenia i instalacje muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniające:
- 14.1 Bezpieczeństwo funkcjonowania systemu gazowego,
- 14.2 Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwą pracą przyłączonych urządzeń,
- 14.3 Zabezpieczenie przyłączonych urządzeń, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczeń w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.
- 15 W przypadku zmiany parametrów odbioru paliwa gazowego należy ponownie wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków przyłączenia do sieci gazowej.
- 16 W przypadku rezygnacji, przed upływem roku, z ubiegania się o przyłączenie do sieci gazowej prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym fakcie.
- 17 Warunki przyłączenia są ważne przez okres 24 miesiące od dnia ich wydania, to jest do dnia 2013-12-28.
- 18 Warunki przyłączenia sporządzono w dwóch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
- 19 Klauzule
- 19.1 W realizacji przyłączy (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) należy stosować rozwiązania techniczne i technologiczne przewidziane wewnątrz opracowaniami KSG, których odpowiednie części tematyczne będą udostępnione projektantowi/ wykonawcy na jego zgłoszenie, wyrażone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

PRZEDSIĘBIORSTWO GAZOWNICZE

Rejon Dystryktu Gazu Krosno

Ryszard Pelczar

Opracował(a): *Marcin Fruga*

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 13 4375 405

Data odbioru lub wysłania do Klienta: .....

Potwierdzam odbiór niniejszych Warunków przyłączenia do sieci gazowej

(miejscowość, data i czytelny podpis Klienta)

Otrzymują:

1. Klient,
2. RDG aa.

0273774

Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

w Tarnowie

Oddział Zakładu Gazownictwa w Jasiołce

Rejon Dystryktu Gazu Krosno

ul. Hutnicza 1, 38-400 Krosno

tel. 013 437 54 23, fax 013 437 54 22

NIP 993 02 46 349

KRS 0000043974 REGON 852404171-00031 (1)

<sup>1</sup> za zgodą właściciela (administratora) obiektu gdy Wnioskodawcą nie jest właściciel obiektu