


Stadium opracowania:	<b>DOKUMENTACJA PRZETARGOWA</b>	
Nazwa inwestycji:	<b>Budowa drogi klasy G zapewniającej dojazd do terenów inwestycyjnych w ramach przedsięwzięcia: Budowa drogi „G” i „Z” odcinek od ul. Zręcińskiej do ul. Korczyńskiej w Krośnie w ramach inwestycji: ROZWÓJ STREFY AKTYWNOŚCI SPOŁECZNO – GOSPODARCZEJ W SĄSIEDZTWIE KROŚNIEŃSKIEGO LOTNISKA</b>	
Etap opracowania:	<b>ETAP A</b>	
Część opracowania:	<b>C2. BRANŻA ELEKTRYCZNA – ZASILANIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO (SOU-1; SOU-2)</b>	
Nazwa opracowania:	<b>1. PRZEDMIAR ROBÓT</b>	
Inwestor:		<b>PREZYDENT MIASTA KROSNA 38-400 Krosno ul. Lwowska 28A</b>
Nr arch.:	114	
Nr egz.:		

**AUTORZY OPRACOWANIA:**

L.p.	Funkcja	Imię i nazwisko/ nr uprawnień	Data	Podpis
1.	Projektant branży elektrycznej	inż. Andrzej Litwin E-164/75	03.2014	
2.	Sprawdzający branży elektrycznej	inż. Jerzy Przybyło E-502/94	03.2014	

### **Zawartość opracowania:**

1. Przedmiar robót – przyłącze energetyczne do szafy oświetleniowej SOU-1
2. Przedmiar robót – przyłącze energetyczne do szafy oświetleniowej SOU-2

## Przedmiar robót

### 1. Przyłącze energetyczne do szafy oświetleniowej SOU-1

1.	D-01.03.02	Ręczne kopanie rowu kablowego o szer. 0,4 m i głęb. 1 m w gruncie kat. III	mb	310
2.	D-01.03.02	Ręczne zasypanie rowu kablowego o szer. 0,4 m i głęb. 0,8 m	mb	310
3.	D-01.03.02	Nasypanie warstwy piasku grub. 0,1 m na dnie rowu kablowego o szer. 0,4 m	mb	620
4.	D-01.03.02	Układanie rury ochronnej HDPE-110/6,3 w wykopie	mb	46
5.	D-01.03.02	Układanie kabla YAKY 4x120 w wykopie	mb	264
6.	D-01.03.02	Montaż rozłącznika RSA	szt	1
7.	D-01.03.02	Układanie kabla YAKY 4x120 na słupie betonowym	mb	10
8.	D-01.03.02	Wciąganie kabla YAKY 4x120 do rury	mb	46
9.	D-01.03.02	Obróbka kabla YAKY 4x120	szt	2
10.	D-01.03.02	Montaż uziomu prętowego	mb	12
11.	D-01.03.02	Obsługa geodezyjna: - wytyczenie trasy przyłącza - inwentaryzacja powykonawcza		

## Przedmiar robót

### 2. Przyłącze energetyczne do szafy oświetleniowej SOU-2

1.	D-01.03.02	Ręczne kopanie rowu kablowego o szer. 0,4 m i głęb. 1 m w gruncie kat. III	mb	600
2.	D-01.03.02	Ręczne zasypanie rowu kablowego o szer. 0,4 m i głęb. 0,8 m	mb	600
3.	D-01.03.02	Nasypanie warstwy piasku grub. 0,1 m na dnie rowu kablowego o szer. 0,4 m	mb	1200
4.	D-01.03.02	Układanie rury ochronnej HDPE-110/6,3 w wykopie	mb	34
5.	D-01.03.02	Wykonanie podwiertu pod drogą rurą HDPE-110/6,3	mb	4
6.	D-01.03.02	Układanie kabla YAKY 4x120 w wykopie	mb	562
7.	D-01.03.02	Wciąganie kabla YAKY 4x120 do rury	mb	38
8.	D-01.03.02	Obróbka kabla YAKY 4x120	szt	2
9.	D-01.03.02	Montaż uziomu prętowego	mb	12
10.	D-01.03.02	Obsługa geodezyjna: - wytyczenie trasy przyłącza - inwentaryzacja powykonawcza		