



- UWAGI:**
- uziom bednarka ocynkowana Fe/Zn-25x4
  - złącza kontrolne ZK przy masztach oświetleniowych w obudowach gruntowych na złącze kontrolne
  - w okolicy masztów oświetleniowych wykonać połączenia wyrównawcze pomiędzy masztem a ogrodzeniem
  - uziom połączyć z szyną PE tablicy rozdzielczej

	FIRMA PROJEKTOWO - BUDOWLANA		Nr upr. ANB.V.7342-225/94
	mgr Maciej Krukierk ul.Żółkiewskiego 140, 38-400 KROSNO tel. kom. 0-609 595 695 e-mail: mk40@vp.pl		PDK/BO/0320/01
TEMAT	„przebudowa boiska sportowego z ogrodzeniem, odwodnieniem liniowym, oświetleniem i kanalizacją deszczową przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym ”		RYS. NR
INWESTOR	Gmina Krosno ul. Lwowska 28a 38-400 Krosno		<b>E3</b>
INWESTYCJA	Krosno, ul. J. Bema 46 dz. nr 91/1		Rok 2014
NAZWA RYS.	Uziemienie masztów oświetleniowych.		SKALA 1:B/S
PROJEKTANT	mgr inż. Krzysztof Nowak upr. nr PDK/0136/PWOE/04		