



**OCHRONA PRZY USZKODZENIU:  
SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TNC**

- uziom poziomy bednarka, FeZn 25x4mm, podłączyć szafę SD oraz słupy
- obudowy z tworzywa termoutwardzalnego lakierowane
- okablowanie złączy wykonąć kolorystyką przewodów zgodnie z normą
- wybudowane urządzenia pozostają na majątku odbiorcy

**PM PRACOWNIA**

PM Pracownia Piotr Malik  
ul. Akacjowa 47 38-420 Korczyn  
NIP 684-111-01-50  
REGON 370306979

Projekt nr 150305J

Investor: Gmina Krosno, 38 - 400 Krosno ul. Lwowska 28A

Obiekt: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP nr 5 w Krośnie

Lokalizacja: 38 - 404 Krosno ul. Rzeszowska dz. nr ew. 338 obręb Turaszówka

Stadium: Projekt budowlany

Rysunek: Schemat ideowy linii kablowych

Projektant: Jan Piñ Upr. G.P.I.U.A.8346/92/90

Data: 04.2015

Branża: elektryczna

Skala: -----

Rys. nr E-03