



TABLICA TS22		01	02	03	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
NR OBWODU	TS22/...	OCHRONA PRZECIWPŁYCIOWA	KONTROLA NAPIĘCIA Z SYGNALIZACJĄ	REZERWA	OŚWIETLENIE	OŚWIETLENIE	GNIAZDA 230V	GNIAZDA 230V	GNIAZDA 230V	GNIAZDA 230V	GNIAZDA 230V	GNIAZDA 230V	GNIAZDA 230V	GNIAZDA 230V	GNIAZDA 230V	GNIAZDA 230V	GNIAZDA 230V	REZERWA
NAZWA ODBIORNIKA					1.07 – 1.09	1.10, 1.11	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	
POMIESZCZENIE /LOKALIZACJA					1.07 – 1.09	1.10, 1.11	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	
IŁOŚĆ																		
MOC P <sub>i</sub> [kW]					0,53	0,82	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,0	2,00	2,00	
MOC P <sub>z</sub> [kW]	59,35																	
DŁUGOŚĆ [m]																		
MOC P <sub>s</sub> [kW]	27,9																	
I <sub>s</sub> [A]	42,9																	

**TABLICA TS22**

- ROZDZIELNICA WNEKOWA 5x24
- DRZWI PEŁNE
- ZAMEK DO DRZWICZEK
- IP40, IK08, Icc=6kA

Obiekt:  
Rozbudowa budynku szkoły (j. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 – budowa sali gimnastycznej, zaplecza szatniowo-socjalnego, dodatkowych sal lekcyjnych i łącznika pomiędzy budynkiem szkoły a budynkiem projektowanym.

Adres:  
działki nr ewid. 1028/1; 1028/2; 1043  
ul. Ks. S. Szpetnara, 38-400 Krosno

Inwestor:  
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  
ul. Ks. S. Szpetnara 9, 38-400 Krosno

Projektant:  
mgr inż. Tomasz RADOŃ  
upr. nr PDK/0116/POOE/07

Sprawdzający:  
mgr inż. Tomasz WITUSIK  
upr. nr PDK/0078/POOE/05

PAWEŁ PUDEŁKO  
38-400 Krosno  
ul. Tkacka 28  
NIP: 684 209 09 98  
email: grupa\_box@wp.pl  
tel: 698 691 636

GRUPA BOX  
ARCHITEKCI

Treść rysunku:  
Schemat ideowy tablicy TS22 - Arkusz 1

Stadium:  
PROJEKT WYKONAWCZY

Branża:  
ELEKTRYCZNA

Data:  
Maj 2015r.

Skala:  
-

Nr rysunku:  
E/3.1