



TABLICA TS21		(ELEKTROINWERTERY) (ELEKTROINWERTERY)																
NR OBWODU	TS21/...	01	02	03	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
NAZWA ODBIORNIKA		OCHRONA PRZECIWPRIĘCIOWA	KONTROLA NAPIĘCIA Z SYGNALIZACJĄ		OPRAWY OŚWIETL. EWAKUACYJNEGO	OŚWIETLENIE	OŚWIETLENIE	OŚWIETLENIE	CENTRAŁKA DETEKCJI GAZU	GNIAZDA 230V	GNIAZDA 230V	GNIAZDA 230V	GNIAZDA 230V DIGESTORIUM	GNIAZDA 230V TABLICA	GNIAZDA 230V	GNIAZDA 230V	GNIAZDA 230V	
POMIESZCZENIE /LOKALIZACJA						1.02	1.03, 1.04	1.05 – 1.06	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.04	1.04	1.04	
ILOŚĆ																		
MOC P _i [kW]					0,02	0,36	1,20	0,38	0,10	2,00	2,00	2,00	0,20	0,20	2,0	2,00	2,00	
MOC P _z [kW]	53,75																	
DUGOŚĆ [m]																		
MOC P _s [kW]	27,5																	
I _s [A]	42,27																	

TABLICA TS21
- ROZDZIELNICA WNEKOWA 5x24
- DRZWI PEŁNE
- ZAMEK DO DRZWICZEK
- IP40, IK08, Icc=6kA

Obiekt:
Rozbudowa budynku szkoły (j. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 – budowa sali gimnastycznej, zaplecza szatniowo-socjalnego, dodatkowych sal lekcyjnych i łącznika pomiędzy budynkiem szkoły a budynkiem projektowanym.

Adres:
działki nr ewid. 1028/1; 1028/2; 1043
ul. Ks. S. Szpetnara, 38-400 Krosno

Inwestor:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
ul. Ks. S. Szpetnara 9, 38-400 Krosno

Projektant:
mgr inż. Tomasz RADOŃ
upr. nr PDK/0116/POOE/07

Sprawdzający:
mgr inż. Tomasz WITUSIK
upr. nr PDK/0078/POOE/05

PAWEŁ PUDEŁKO
38-400 Krosno
ul. Tkacka 28
NIP: 684 209 09 98
email: grupa_box@wp.pl
tel: 698 691 636

GRUPA BOX
ARCHITEKCI

Treść rysunku:
Schemat ideowy tablicy TS21 - Arkusz 1

Stadium:
PROJEKT WYKONAWCZY

Branża:
ELEKTRYCZNA

Data:
Maj 2015r.

Skala:
-

Nr rysunku:
E/2.1