

Znak: ZWK-4041/89/16

wpł.
dnia 26. 04. 2016

L.dz. 17380/16/P

Krosno 22.04.2016 r.

**WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA
DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ**

Wnioskodawca:

Gmina Krosno 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a**Nazwa i adres inwestycji: przyłącza kanalizacji sanitarnej budynków mieszkalnych
w ramach rozdziału kanalizacji ogólnospławnej przy ul. Podwale
Krosno ul. Podwale, budynki nr 33; 35; 43, działki nr ewid. 2303 i 2309.**

Na podstawie §17 ust. 1 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Gminy Krosno (uchwała Nr V/83/15 z dnia 30 stycznia 2015 r.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 07.04.2016 r. w sprawie wydania warunków technicznych, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o. określa warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej.

Odprowadzanie ścieków bytowych:**I. Odbiornik ścieków bytowych i warunki przyłączenia:**

1. Istniejący kolektor kanalizacji sanitarnej Ø1000beton zaznaczony na załączniku graficznym ks1000 - kolor zielony i przebiegający przez teren działek 2309 i 2281 lub sieć Ø160PVC oznaczona na załączniku ks160PVC – kolor niebieski i przebiegająca przez teren działki nr ewid. 2311. Wskazane sieci stanowią własność MPGK Krosno Sp. z o.o.
 2. Dla przyłączenia budynków mieszkalnych nr 33 i 35 należy zaprojektować przyłącza z rur Ø160PVC oraz przyłączeniowe studzienki rewizyjne DN425 w odległości bezpiecznej dla konstrukcji budynku zlokalizowane na terenie działki z lokalizacją budynku. Wymienione wyżej przyłącza włączyć:
 - 2.1 poprzez zewnętrzną kaskadę do studni rewizyjnej kolektora wymienionego w pkt 1 - studnia o rzędnych 261.74/257.74. Włączenie kaskady wykonać skośnie do osi kanału Ø1000 zgodnie kierunkiem przepływu ścieków.
 - 2.2 na rzędnej dna kinety do istniejącej studni rewizyjnej na sieci ks160PVC oznaczonej rzędnymi 261.58/260.02
 3. Dla przyłączenia budynku nr 43 należy zaprojektować przyłącz z rur Ø160PVC oraz przyłączeniową studzienkę DN425 w odległości bezpiecznej dla konstrukcji budynku zlokalizowaną na terenie działki z lokalizacją budynku. Włączenie przyłącza wykonać do istniejącej studni rewizyjnej kolektora wymienionego w pkt 1 - studnia o rzędnych 261.59/257.72 w miejsce przewodu ks200. Odcinek kanalizacji ks200 oznaczony kolorem żółtym należy trwale zlikwidować.
 4. Przyłącza do budynków zaprojektować do ławy fundamentowej z ominięciem zbiornika bezodpływowego „szamba”.
 5. W obszarze przebiegu projektowanej kanalizacji w pasach komunikacyjnych przewody kanalizacyjne zaprojektować należy z materiałów dostosowanych do obciążenia ruchu kołowego lub odpowiedni zabezpieczyć.
 6. W przypadku usytuowania studni w pasie komunikacyjnym zastosować zwieńczenia studni rewizyjnych typu ciężkiego dostosowane do obciążeń ruchu drogowego.
 7. Zgodnie z sugestią zamieszczoną we wniosku kanał oznaczony na załączniku graficznym k200 – kolor żółty, w ramach rozdziału kanalizacji zostanie przekwalifikowany na kanał deszczowy.
- Skrzyżowania projektowanych przewodów kanalizacji sanitarnej z istniejącymi wodociągami i kanalizacją sanitarną eksploatowanymi przez MPGK Krosno Sp. z o.o. należy zgłosić do

Działu Eksploatacji Sieci ZWK.

- Materiały zastosowane do budowy przewodów kanalizacji sanitarnej muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (znak CE).

Informacje formalno-prawne dla Inwestora:

1. Dla inwestycji przyłączanych do sieci Przedsiębiorstwa należy opracować dokumentację techniczną przygotowaną przez osobę posiadającą **uprawnienia do projektowania urządzeń sanitarnych**. Projekt uzbrojenia kanalizacyjnego sporządzony winien być na aktualnej mapie do celów projektowych wykonanej przez uprawnionego geodetę.
2. Na przejście i trasę projektowanego uzbrojenia przez tereny nie będące własnością Inwestora, należy uprzednio uzyskać pisemną zgodę ich właścicieli, którą dołączyć należy do dokumentacji projektowej.
3. Projekt uzbrojenia kanalizacyjnego w przypadku wystąpienia kolizji z innymi urządzeniami należy uzgodnić z ich właścicielami zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Po skompletowaniu dokumentacji projektowej, następny etap postępowania, w zależności od decyzji Inwestora, może być prowadzony w jednym z dwóch trybów:

- 4.1. **Tryb I - Zgodnie z art. 30 ustawy – Prawo budowlane, w trybie „zgłoszenia budowy”.** Inwestor wówczas zobowiązany jest do zgłoszenia zamiaru budowy przyłącza kanalizacyjnego do właściwego organu służby architektoniczno – budowlanej w Urzędzie Miasta Krosna, dołączając do wniosku następujące dokumenty:

- projekt przyłącza kanalizacyjnego sporządzony przez uprawnioną osobę na aktualnej mapie do celów projektowych,
- warunki techniczne wydane przez ZWK MPGK Krosno Sp. z o.o.,
- oświadczenie inwestora o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością dla celów budowlanych (dotyczy działek objętych projektem).

Następnym etapem, zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Krosna z dnia 12.06.2015r. (pismo znak G.6640-2.35.2015.C), w celu wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwych kolizji między projektowanymi urządzeniami, a istniejącymi lub projektowanymi równocześnie na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, jest złożenie przez Inwestora wniosku o uzgodnienie projektu na naradzie koordynacyjnej (art. 28b pkt.4 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne). Uzgodnienie to nastąpi nieodpłatnie i w terminie do 14 dni od dnia złożenia dokumentacji.

Wniosek o uzgodnienie na naradzie wraz z projektem złożyć należy w Urzędzie Miasta Krosna ul. Lwowska 28a, Wydział Geodezji, pok. 113.

Następnie Inwestor zobowiązany jest złożyć protokół z narady koordynacyjnej wraz z dokumentacją projektową do uzgodnienia branżowego w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji (ZWK) MPGK Krosno Sp. z o.o.

Uzgodnienie następuje w formie klauzuli umieszczonej na wszystkich egzemplarzach dokumentacji. Jeden egzemplarz projektu wraz z kopią stosownych uprawnień i aktualnym zaświadczeniem o wpisie projektanta do branżowej Izby Gospodarczej pozostaje w zasobach MPGK Krosno Sp. z o.o.

- 4.2. **Tryb II - Zgodnie z art. 29a ustawy – Prawo budowlane, w trybie tzw. „uzgodnienia branżowego”.**

Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Krosna z dnia 12.06.2015r. (pismo znak G.6640-2.35.2015.C), w celu wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwych kolizji między projektowanymi urządzeniami, a istniejącymi lub projektowanymi równocześnie na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, jest złożenie przez Inwestora wniosku o uzgodnienie projektu na naradzie koordynacyjnej (art. 28b pkt.4 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne). Uzgodnienie to nastąpi nieodpłatnie i w terminie do 14 dni od dnia złożenia dokumentacji.

Wniosek o uzgodnienie na naradzie wraz z projektem złożyć należy w Urzędzie Miasta Krosna ul. Lwowska 28a, Wydział Geodezji, pok. 113.

Następnie Inwestor zobowiązany jest złożyć protokół z narady koordynacyjnej wraz z dokumentacją projektową do uzgodnienia branżowego w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji (ZWK) MPGK Krosno Sp. z o.o.

Uzgodnienie następuje w formie klauzuli umieszczonej na wszystkich egzemplarzach dokumentacji. Jeden egzemplarz projektu wraz z kopią stosownych uprawnień i aktualnym zaświadczeniem o wpisie projektanta do branżowej Izby Gospodarczej pozostaje w zasobach MPGK Krosno Sp. z o.o.

5. Włączenie wykonanych przewodów kanalizacyjnych do istniejącej sieci wykonuje: Zakład Wodociągów i Kanalizacji (ZWK) MPGK Krosno Sp. z o. o. bądź wyłoniony w drodze przetargu w MPGK Sp. z o.o. Wykonawca lub inny Wykonawca robót pod bezpośrednim nadzorem pracownika ZWK. Zgłoszenie przez Inwestora zamierzonego wykonania wcinki winno nastąpić na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta MPGK Krosno Sp. z o.o.
6. Przewody, o których mowa powyżej podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie na zasadach określonych w art. 43 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane.
7. Przed zasypaniem wykopów należy zlecić uprawnionemu geodecie wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej na zasadach określonych w art. 43 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane oraz zgłosić wykonane przewody **do odbioru technicznego** (rozdział 7 Regulaminu) w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji MPGK Krosno Sp. z o.o.
8. **Do odbioru końcowego przedłożyć należy:**
 - 8.1. Uwierzytelnioną (właściwą klauzulą Prezydenta lub pisemnym oświadczeniem geodety) mapę z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą.
Mapa powinna zawierać:
 - trasę wykonanych przyłączy (urządzeń) wraz z rzędnymi wysokościowymi i informacją o rodzaju przewodu, materiale oraz średnicy,
 - rysunek projektu zainwentaryzowanych obiektów,
 - datę wykonania inwentaryzacji.
 - informację o zgodności/niezgodności przebiegu wykonanych przewodów w odniesieniu do trasy projektowanej.
 - 8.2. Protokoły odbioru kolizji jeśli występują skrzyżowania nowo budowanych przewodów z istniejącymi przewodami innych branż.
9. Roboty budowlane związane z montażem rurociągów i armatury wykonywać może wyłącznie firma lub osoba posiadająca **odpowiednie uprawnienia budowlane**.

Informacje dodatkowe:

- Niniejsze warunki techniczne są ważne z załącznikiem graficznym. Okres ważności warunków technicznych upływa po dwóch latach od daty ich wydania.
- Warunki, zasady i tryb realizacji przyłączenia określa Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy dostępny na stronach internetowych www.ekrosno.pl.
- Zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7.06.2001r. zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej. (Dz.U. t.j. z 2015 r., poz. 139).

Dział Zarządzania Siecią ZWK

KIEROWNIK
Działu Zarządzania Siecią ZWiK

Krzysztof Wolanin

Załącznik: załącznik graficzny.

**Z upoważnienia Zarządu
MPGK Krosno Sp. z o.o.**

Kierownik
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
Roman Galik

