

UWAGI:

Doprowadzenie gazu do kotłów wykonać wg projektu instalacji gazowej  
Doprowadzenie wody do stacji uzdatniania wykonać wg projektów branży wod-kan

UWAGI:

- Rurociągi wody grzewczej wykonać z rur stalowych, wg PN-80/H-74219.
- Rurociągi wody wodociągowej wykonać z rur wg PN-74/H-74200 obustronnie ocynkowanych.
- Izolować wszystkie rurociągi w obrębie kotłowni.
- Do wanny stalowej należy skierować odpływy z zaworów bezpieczeństwa.


INWESTOR:

GMINA MIASTO KROSNO

ul. LWOWSKA 28A, 38-400 Krosno

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KONSORCJUM:



ARB-DOMINIK BUDYN

UL.WIELOPOLSKA 24

39-200 DĘBICA

TELEFON: +48 604 423173 E-MAIL: e-arb@wp.pl

biuro w KRAKOWIE:

UL.FELICJANEK 8/11

31-104 KRAKOW

Group AV Sp. z o.o.

Ul. Jagiellońska 88 lok. 126

00- 992 Warszawa

biuro@groupav.pl

PROJEKT:

„Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcyjowania ETNOCENTRUM ziemi krośnieńskiej” - PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU DWORCA PKP PRZY UL.KOLEJOWEJ 29b I 29c W KROŚNIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ. DZ.26/18, 236/34 236/35 ORAZ CZĘŚĆ DZIAŁKI 26/23

TEMAT RYSUNKU:	ZESPÓŁ AUTORSKI:		PODPISY:	
Rzut pomieszczenia - Kotłownia gazowa	mgr inż. Krzysztof Drąg, PDK/0163/POOS/05  mgr inż. Sybilla Dziedzic  SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Piotr Ważny, PDK/0126/POOS/15			
VI. 2017	BRANŻA:	FAZA:	SKALA:	NR RYS:
	SANITARNA	PW	1:50	K-01