

UWAGA !

Rozpatrywać wspólnie z rysunkami koordynacyjnymi

Legenda:

4120 m³/h / 650 — Wywiewnik

4120 m³/h / 650 — Nawiewnik

UWAGI:

1. Miejsca przejść kanałów wentylacyjnych przez ściany i stropy należy uszczelnić.
2. Kanały i kształtki łączące urzadzenia z instalacją wentylacyjną zamawiać po wykonanniu projektu wykonawczego oraz sprawdzeniu wymiarów na budowie.
3. Kanały wentylacyjne podwieszać do konstrukcji budynku stosując standardowe zawiesia. Rozstaw zawiesi zgodnie z warunkami technicznymi.
4. Należy zapewnić otwory rewizyjne, umożliwiające dostęp do przepustnic regulacyjnych i otworów rewizyjnych w kanałach.
5. Na przejściach kanałów przez granicę stref pożarowych instalować klapy pożarowe o odporności ogniowej przegrody, której dotyczą.

INWESTOR:
GMINA MIASTO KROSNO
ul. LWOWSKA 28A, 38-400 Krosno

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
KONSORCJUM:

ARB-DOMINIK BUDYN
UL.WIELOPOLSKA 24
39-200 DĘBICA

biuro w KRAKOWIE:
UL.FELICJANEK 8/11
31-104 KRAKOW

TELEFON: +48 604 423173 E-MAIL: e-arb@wp.pl

Group AV Sp. z o.o.
Ul. Jagiellońska 88 lok. 126
00- 992 Warszawa
biuro@groupav.pl

PROJEKT:
„Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania ETNOCENTRUM ziemi krośnieńskiej" - PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU DWORCA PKP PRZY UL.KOLEJOWEJ 29b I 29c W KROŚNIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ. DZ.26/18, 236/34 236/35 ORAZ CZĘŚĆ DZIAŁKI 26/23

TEMAT RYSUNKU:	ZESPÓŁ AUTORSKI:	PODPISY:
Rzut piwnicy - instalacja wentylacji mech.	mgr inż. Krzysztof Drąg, PDK/0163/POOS/05 mgr inż. Sybilla Dziedzic SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Piotr Ważny, PDK/0126/POOS/15	

	BRANŻA:	FAZA:	SKALA:	NR RYS:
VI. 2017	SANITARNA	PW	1:50	WM-01