

ZESTAWIENIE ILOŚCI POWIETRZA DLA SYSTEMÓW WENTYLACYJNYCH

TABELA 1

Zestawienie ilości powietrza

oznaczenie	Kondygnacja	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia	Wysokość	Kubatura	Krotność wymian	ilość osób	Nawiew	Wywiew	System
-		-	m2	m	m3	1/h		m3/h	m3/h	-
1.1	-1	klatka schodowa	14,45	2,72	39,30	-	-	-	-	-
1.2	-1	holl	12,97	2,72	35,28	1,5	-	50	-	N1/W1
1.3	-1	O4	12,37	2,72	33,65	3	-	100	100	N1/W1
1.4	-1	O1	28,51	2,72	77,55	3	-	230	230	N1/W1
1.5	-1	O3	19,32	2,72	52,55	3	-	160	160	N1/W1
1.6	-1	O2	20,17	2,72	54,86	6	-	330	330	N1/W1
0.1	0	P2/P3	38,40	3,56	136,70	3	-	420	420	N1/W1
0.2	0	sklep muzyczny	13,20	3,56	46,99	1,5	-	100	100	N1/W1
0.3	0	kasa	5,01	3,56	17,84	1,5	-	-	-	N1/W1
0.4	0	przestrzeń przechodnia	20,80	3,56	74,05	1,5	-	110	110	N1/W1
0.5	0	P5	40,70	3,56	144,89	-	48	1440	1440	N1/W1
0.6	0	P4	16,63	3,56	59,20	3	-	180	180	N1/W1
0.9	0	klatka schodowa	14,79	3,56	52,65	-	-	-	-	N1/W1
0.10	0	szatnia	22,55	3,56	80,28	3,24	-	260	130	N1/W1
0.13	0	P1a	43,18	3,56	153,72	-	30	900	900	N1/W1
0.14	0	P1b	27,91	3,56	99,36	-	18	540	540	N1/W1
1.02	1	holl	13,47	3,38	45,53	1	-	-	50	W1
1.04	1	A2	41,66	3,38	140,81	3	-	420	420	N1/W1
1.05	1	A3	40,76	3,38	137,77	3	20	600	600	N1/W1
1.06	1	A1	27,52	3,38	93,02	3	-	280	280	N1/W1
1.07	1	A4	15,02	3,38	50,77	3	-	150	150	N1/W1
1.10	1	korytarz	16,69	3,38	56,41	3,2	-	180	50	N1/W1
1.12	1	administracja	17,24	3,38	58,27	2	-	120	120	N1/W1
1.13	1	administracja	15,98	3,38	54,01	2	-	110	110	N1/W1
2.02	2	B3	54,76	3,42	187,28	3	-	560	560	N1/W1
2.03	2	B1	42,54	3,42	145,49	3	-	440	440	N1/W1
2.04	2	B2	48,00	3,42	164,16	-	35	1050	1050	N1/W1