

Zestawienie zapotrzebowania mediów
tabela 1

Lp.	Wyszczególnienie	Lokalizacja	Ilość	Energia elektryczna jedn.	Energia elektryczna	Energia elektryczna	Napięcie / ilość faz
-	-	-	szt.	kW	kW	kW	V / -
-	-	-	-	-	L	Z	-
	Kotłownia						
1	Regulator kotła	kotłownia	2	0,01		0,02	230/1f
2	Pompa obiegu c.o. podłogowe	kotłownia	1	0,13		0,13	230/1f
3	Pompa obiegu c.o. grzejnikowe	kotłownia	1	0,02		0,02	230/1f
4	Pompa obiegu c.t.	kotłownia	1	0,04		0,04	230/1f
5	Pompa c.w.u.	kotłownia	3	0,02	0,02	0,06	230/1f
6	Stacja uzdatniania wody	kotłownia	1				230/1f
Razem				Razem	0,0	0,3	

UWAGI:

1, 2, 3 - kolejna kondygnacja

Z - okres zimowy

L - okres letni

- zestawienie obejmuje urządzenia wydawane przez branżę kotłową.
- zapotrzebowanie mocy elektrycznej dla pompy cyrkulacyjnej cwu wydaje branża wod-kan.
- zapotrzebowanie mocy elektrycznej dla systemu detekcji gazu wydaje branża gazowa.
- zestawienie nie obejmuje mocy potrzebnych do instalacji niskoprądowych, tj. sterowania siłownikami zaworów, przepustnicami, itp...
- wykazane moce dotyczą warunków roboczych, należy przewidzieć odpowiednio większą moc rozruchową