



- UWAGA:**
- uziom - istniejący
 - ZK** - złącza kontrolne
 - zwody na dachu - drut ocynkowany Ø8
 - zwody pionowe odprowadzające - drut ocynkowany Ø8
 - w system ochrony odgromowej włączyć wszystkie metalowe kominki, obudowy urządzeń, włazy, klapy itp.
 - ↗ - iglica kominowa - ilość i wysokość dobrać odpowiednio do obiektu chronionego

Zespół Usług Projektowych i Wykonawczych Inż. Władław Krzanowski 38-400 Krośno ul. Staszka 21		
ZADANIE:	Modernizacja budynku przy ul. Decowskiego 107 w Krośnie	strona 1/E
WYKONAWCA:	Gmina Miasto Krośno ul. Lwowska 28a 38-400 Krośno	
LOKALIZACJA:	Krośno, ul. Ka. Decowskiego 107 nr ew. gr. 1274/5	skala: 1:50
WYKONAWCA:	Instalacja odgromowa - rzut dachu	data: 11.2017
PROJEKTANT: mgr inż. Krzysztof Nowak upr. PDK/0138/PWOE/04		