

I.7013.707.1.2.2019.S

Krosno, dnia 22.05.2019 r.

Wszyscy Wykonawcy

**Dotyczy zamówienia pn: „Miejski Zespół Szkół Nr 1 – budowa placu zabaw przy
Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Krośnie”**

Pytanie nr 1

W dokumentacji technicznej wyszczególnione urządzenia są o konstrukcji z rur, czy Zamawiający dopuszcza wykonanie urządzeń ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo, ale o przekroju kwadratowym.

Wyjaśnienie nr 1:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie w konstrukcji stalowej rur o przekroju kwadratowym zabezpieczonych przed korozją poprzez ocynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe. Urządzenie winno posiadać stosowny atest.

Z up. PREZYDENTA

Sławomir Gomółka
Naczelnik Wydziału Inwestycji