

Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o.
ul. Blich 2
38-400 Krosno
NIP 6842607964

Krosno, 20.11.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ SERWISOWANIA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

I. Przedmiot zapytania:

wykonywanie przeglądu technicznego i konserwacji systemu sygnalizacji pożarowej i systemu oddymiania klatki schodowej zainstalowanych w obiektach Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. wraz z prowadzeniem dokumentacji serwisowej oraz utrzymania ich w stałej sprawności eksploatacyjnej

II. Opis przedmiotu zapytania:

Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na usługę: wykonywanie przeglądu technicznego i konserwacji systemu sygnalizacji pożarowej wraz z prowadzeniem dokumentacji serwisowej oraz utrzymania ich w stałej sprawności eksploatacyjnej. Przedmiotowa instalacja współpracuje z instalacją oddymiającą klatek schodowych, struje dźwigami osobowymi.

W budynku zainstalowano następujące urządzenia :

System sygnalizacji pożarowej:

| Lp. | Nazwa | Typ | Ilość |
|-----|----------------------------------|----------------|-------|
| 1. | Centrala pożarowa Cerberus PRO | FC724-ZA | 1 |
| 2. | Akumulator | 30AH-32AH | 2 |
| 3. | Panel kontrolno-informacyjny | FT2010-A1 | 1 |
| 4. | Czujka optyczna | OP-720 | 34 |
| 5. | Czujka optyczno-termiczna | OH-720 | 94 |
| 6. | Panel kontrolno- informacyjny | FT2010-A1 | 1 |
| 7. | Wskaźnik zadziałania | FDAI 91 | 34 |
| 8. | ROP | FDME 221 | 8 |
| 9. | Moduł wej/wyj 4/4 | FDCIO 222 | 21 |
| 10. | Moduł wej. 4 | FDCI 222 | 3 |
| 11. | Sygnalizator optyczno-akustyczny | SA-K7 | 9 |
| 12. | Zasilacz | ZSP135-DR-5A-2 | 2 |
| 13. | Akumulator | 28Ah | 4 |

Instalacja oddymiania:

| Lp. | Nazwa | Typ | Ilość |
|-----|--------------------------|-------------------|-------|
| 1. | Akumulator | typ 4 | 2 |
| 2. | Przycisk oddymiania | RT-45 | 2 |
| 3. | Przycisk przewietrzania | LT 43U-PL | 1 |
| 4. | Moduł impulsu dla centr. | RZN K/M IM 44 K/M | 1 |
| 5. | Przełącznik NO/NC | TR 42 | 1 |

III. Czas i zakres konserwacji:

1. Kwartalny przegląd i konserwacja oraz serwis instalacji sygnalizacji alarmu pożaru wraz z urządzeniami oddymiającymi w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami, normami i instrukcją obsługi urządzeń w tym sprawdzenie transmisji alarmów pożarowych z nadajnika obiektowego w budynku głównym Centrum Dziedzictwa Szkła do odbiornika sieci dozorowej, zainstalowanego we właściwej terenowo jednostce ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie.
2. Wykonywanie awaryjnej obsługi serwisowej. W przypadku telefonicznego zgłoszenia awarii lub usterki systemu (w tym fałszywych alarmów) Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w ciągu 4 godzin od chwili zgłoszenia.

IV. Uwagi:

1. Potencjalni Wykonawcy mogą się zapoznać z przedmiotem zamówienia po uprzednim skontaktowaniu się z Zamawiającym.
2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zapytania w całości bez możliwości powierzenia innym podmiotom realizacji przedmiotu zapytania lub jego części.
3. Płatność za wykonanie ww. usług dokonana zostanie w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury rozliczeniowej. Za części wmontowane do urządzeń objętych serwisem będą wystawiane osobne faktury.
4. Zamawiający zamierza zawrzeć umowę z wybranym Wykonawcą od dnia podpisania umowy na okres 12 miesięcy.
5. Kryterium oceny propozycji przedstawionych przez Wykonawców, pod warunkiem spełnienia poniższych kryteriów, będzie cena.

Opis warunków do uzyskania zamówienia:

W postępowaniu ofertowym mogą brać udział Wykonawcy, którzy:

- a) prowadzą działalność w zakresie świadczenia usług objętych zapytaniem,
- b) dysponują osobami zdolnymi i uprawnionymi do wykonywania czynności związanych z realizacją zadań i przedstawiają kserokopie ich uprawnień,
- c) posiadają doświadczenie w wykonywaniu usług objętych przedmiotem zapytania,
- d) dysponują właściwym sprzętem niezbędnym do wykonania usług,
- e) zapewniają pełny serwis wraz z częściami zamiennymi,
- f) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w działalności objętej ofertą.

Spełnienie warunków Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia dołączonego do formularza ofertowego.

Kontakt:

W razie uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu postępowania można zwracać się do:

Małgorzata Florian – kierownik ds. administracji

e-mail: m.florian@miastoszka.pl

tel. 512 824 650

Miejsce i termin składania ofert:

Oferta powinna zostać przygotowana w oparciu o załączony formularz ofertowy (załącznik 1).

Do oferty proszę dołączyć podpisane oświadczenie o możliwości udziału w postępowaniu ofertowym (załącznik nr 2).

Ofertę należy przesłać e-mailem na adres: m.florian@miastoszka.pl w terminie do 4 grudnia 2015 do godz. 15.00

W załączeniu przekazuję:

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Załącznik nr 2 – oświadczenie

.....
(pieczęć adresowa wykonawcy)

Formularz ofertowy

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa:.....

Siedziba:

Województwo:

Nr tel.:

Nr NIP:

Nr REGON:

Adres e-mail:

Dane dotyczące Zamawiającego:

Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o.

ul. Blich 2

38-400 Krosno

NIP: 6842607964

REGON: 180619978

Zobowiązania Wykonawcy:

Zobowiązuję się wykonać przedmiot świadczenia, którym jest kwartalne wykonywanie przeglądu technicznego i konserwacji systemu sygnalizacji pożarowej wraz z prowadzeniem dokumentacji serwisowej oraz utrzymania ich w stałej sprawności eksploatacyjnej.

Odpłatność za wykonane usługi wynosi:

I. System sygnalizacji pożarowej:

| Lp. | Nazwa | Typ | Ilość |
|-----|--------------------------------|-----------|-------|
| 14. | Centrala pożarowa Cerberus PRO | FC724-ZA | 1 |
| 15. | Akumulator | 30AH-32AH | 2 |
| 16. | Panel kontrolno-informacyjny | FT2010-A1 | 1 |
| 17. | Czujka optyczna | OP-720 | 34 |
| 18. | Czujka optyczno-termiczna | OH-720 | 94 |
| 19. | Panel kontrolno- informacyjny | FT2010-A1 | 1 |
| 20. | Wskaźnik zadziałania | FDAI 91 | 34 |
| 21. | ROP | FDME 221 | 8 |

| | | | |
|-----|----------------------------------|----------------|----|
| 22. | Moduł wej/wyj 4/4 | FDCIO 222 | 21 |
| 23. | Moduł wej. 4 | FDCI 222 | 3 |
| 24. | Sygnalizator optyczno-akustyczny | SA-K7 | 9 |
| 25. | Zasilacz | ZSP135-DR-5A-2 | 2 |
| 26. | Akumulator | 28Ah | 4 |

Cena za wykonanie 1 przeglądu: netto -/brutto

II. Instalacja oddymiania:

| Lp. | Nazwa | Typ | Ilość |
|-----|--------------------------|-------------------|-------|
| 6. | Akumulator | typ 4 | 2 |
| 7. | Przycisk oddymiania | RT-45 | 2 |
| 8. | Przycisk przewietrzania | LT 43U-PL | 1 |
| 9. | Moduł impulsu dla centr. | RZN K/M IM 44 K/M | 1 |
| 10. | Przełącznik NO/NC | TR 42 | 1 |

Cena za wykonanie 1 przeglądu: netto -/brutto

III. Wykonywanie awaryjnej obsługi serwisowej:

cena netto /brutto za 1 roboczogodzinę

(załącznik nr 2)

Oświadczenie

Oświadczam, że:

- a) prowadzę działalność w zakresie świadczenia usług objętych zapytaniem,
- b) dysponuję osobami zdolnymi i uprawnionymi do wykonywania czynności związanych z realizacją zadań, w załączeniu kserokopie uprawnień,
- c) posiadam doświadczenie w wykonywaniu usług objętych przedmiotem zapytania,
- d) dysponuję właściwym sprzętem niezbędnym do wykonania usług,
- e) zapewniam pełny serwis wraz z częściami zamiennymi
- f) posiadam ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w działalności objętej ofertą – w załączeniu kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem.

Tym samym spełniam warunki do realizacji usługi objętej zapytaniem ofertowym.

.....

Podpis Wykonawcy